

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro výškové budovy a další objekty Ubytovacích služeb

(dále jen koleje)

I.

Požární řád pro výškové budovy v kolejích byl zpracován podle Požárního řádu pro výškové budovy na území města Ostravy, který byl schválen plenárním zasedáním NVO dne 19. května 1981.

II.

Povinnosti správce výškových objektů

Ředitel kolejí je povinen zajišťovat, organizovat a kontrolovat požární ochranu ve výškových budovách po stránce osobní i věcné tak, aby zjištěné požární závady byly neprodleně odstraňovány.

Za tím účelem zajistí :

1. provedení kontroly objektů požárním technikem nebo pověřenou osobou (koordinátorem) 1x za tři měsíce, zahrnující kontrolu veřejně přístupných prostorů, včetně nástupní plochy pro požární techniku. Zjištěné závady budou zapsány do hlavní požární knihy a kopie záznamu předány odpovědné osobě za účelem neprodleného odstranění závad
2. nejméně 1x měsíčně, v TO 2x měsíčně provádění preventivních požárních kontrol požárním preventistou
3. provádění požárních kontrol požárním technikem 2x ročně (dle začlenění PN)
4. pravidelné provádění funkčních zkoušek protipožárních zařízení instalovaných dle projektové dokumentace (1x ročně revize PHPa vnitřních hydrantů, co 3 měsíce kontrola funkčnosti kolejního rozhlasu, dieselagregátu a NO). Výsledek musí být zapsán do hlavní požární knihy
5. při nástupu ubytovaných osob provést seznámení s požadavky na zajištění požární ochrany v kolejích: seznámení s Požárními poplachovými směrnicemi, Požárním řádem pro výškové budovy a Evakuačním plánem. Ubytovaný podepíše prohlášení, že se s uvedenými materiály seznámil. Písemný doklad zůstane uložen u ubytovatelky
6. při vstupu a v každém podlaží vyvěsit Požární řád pro výškové budovy, Požární poplachové směrnice, seznam členů požární hlídky a orientační plán sklepních prostorů s vyznačením hlavního uzávěru vody a hlavního jističe el. proudu
7. po každé opravě v ubytovacích buňkách (vodovodní potrubí, kanalizace, el. instalace apod.) provést kontrolu, zda nedošlo k narušení utěsnění prostupů instalačních šachet požárně dělících konstrukcí. V případě zjištěných závad provést dodatečné utěsnění materiálem stejné odolnosti proti ohni jako původní konstrukce
8. nástupní plochu označit dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tab. POŽÁRNÍ PLOCHA

9. Při svařování a práce s otevřeným ohněm (práce se zvýšeným požárním nebezpečím) je nutno vystavit povolení, dle příkazu pro svařování a pro práci s otevřeným ohněm.

III.

Povinnosti ubytovaných a dalších osob, zdržujících se ve výškových budovách

Specifický charakter požadavků na zajištění požární bezpečnosti ve výškových budovách vyžaduje i od ubytovaných a dalších osob, které se v těchto prostorách zdržují, přísnější dodržování zásad požární bezpečnosti daných obecně závaznými předpisy na úseku požární ochrany. Tyto povinnosti platí i pro ostatní objekty, sloužící k ubytovací.

Každý ubytovaný ve výškovém objektu je povinen :

- 1. Seznámit se s protipožárními předpisy pro objekt, ve kterém bydlí, znát účel a rozmístění jednotlivých protipožárních zařízení a tato nezneužívat nebo je ničit**
- 2. Udržovat v řádném stavu elektrické zařízení, používat pouze povolené vyjmenované elektrické spotřebiče (s poplatkem) a dále spotřebiče, které jsou majetkem kolejí**
- 3. Udržovat vždy volné, ničím nezastavěné hydranty, přenosné hasicí přístroje a elektrické rozvaděče**
- 4. Nezastavovat únikové cesty (chodby, schodiště, evakuační balkony aj.) předměty, které zúžují únikovou cestu nebo znemožňují únik. Zásadně na únikových cestách nesmí být skladován hořlavý materiál**
- 5. Neskladovat v budovách hořlavé kapaliny a plyny**
- 6. Neparkovat motorová vozidla na označených požárních plochách a nad podzemními hydranty.**
- 7. Tyto požadavky se vztahují rovněž na ostatní ubytované a osoby, které se vyskytují i v dalších budovách a pracovištích kolejí.**

V Ostravě dne 22.3.2007

Ing. Božena Jemelková
ředitelka Ubytovacích služeb

doc. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.,
prorektor pro rozvoj

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Úbytovací služby, ul. Studentská 1770, O. Poruba

Dodatek k požárnímu řádu pro výškové budovy a další objekty Úbytovacích služeb

Požární řád ze dne 2.1.2007 byl upraven bod č. 1 v odstavci II. takto:

1. provedení kontroly objektů požárním technikem nebo pověřenou osobou (koordinátorem) 1x za tři měsíce, zahrnující kontrolu veřejně přístupných prostorů, včetně nástupní plochy pro požární techniku. Zjištěné závady budou zapsány do hlavní požární knihy a kopie záznamu předány odpovědné osobě za účelem neprodleného odstranění závad.

V Ostravě dne 22.3.2007

Ing. Božena Jemelková
ředitelka Úbytovacích služeb

doc. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.,
prorektor pro rozvoj